

Qualitätssiegel Holzenenergie Schweiz

Die Technische Kommission bestätigt:

Die Holzheizkessel

Liebi LNC Aspiro

Gepüfte Kesseltypen	TL 35	TLH 65
Gemessene Nennwärmeleistung	35.1 kW	63.7 kW

Baugleiche Kesseltypen	TLH 35
Nennwärmeleistung	35.0 kW

erfüllen die hohen Anforderungen des Qualitätssiegels von **Holzenenergie Schweiz** und der strengen Klasse der Europäischen Normen für Holzfeuerungen. Die Zertifizierung ist gültig für die Brennstoffe:

- **Naturbelassenes, stückiges Holz in Form von Scheitholz oder bindemittelfreie Holzbriquetts sowie Reisig und Zapfen**

Der emissionsarme Betrieb gemäss Qualitätssiegel ist nur gewährleistet, wenn die Anlage mit einem ausreichend dimensionierten Speicher betrieben wird.

Das Produkt wird ausgezeichnet mit dem Qualitätssiegel von Holzenenergie Schweiz.

Technische Kommission Qualitätssiegel Holzenenergie Schweiz
Der Vorsitzende


Christoph Rutschmann

Zürich, August 2006



Zertifikat
Holzenenergie Schweiz

Nr. 0003

Schweizerisches
Brandschutzzertifikat

Nr. Z 9331

- **Dieses Zertifikat gilt bis 31. Dezember 2010.**
- Dieses Zertifikat basiert auf dem Bewertungsbericht Nr. 0003/1 der Technischen Kommission Qualitätssiegel Holzenenergie Schweiz.
- Der Bewertungsbericht kann bei Holzenenergie Schweiz, Neugasse 6, 8005 Zürich oder beim Lieferanten eingesehen werden.